

Guía del participante

Módulo

8

Consideraciones sobre almacenamiento y planificación previa

Objetivo del módulo

Al finalizar este módulo, los participantes deberían ser capaces de colaborar en el desarrollo de planes de respuesta ante emergencias dentro de su región de respuesta para instalaciones de producción de etanol, parques de tanques e instalaciones de almacenamiento a granel.

Objetivos específicos

1. Enumerar las principales preocupaciones relacionadas con la lucha contra incendios en las instalaciones de producción de etanol, los depósitos de almacenamiento y las instalaciones de almacenamiento a granel.
2. Describir los componentes de la planificación previa.
3. Desarrollar métodos para mitigar cada una de las preocupaciones asociadas con la lucha contra incendios en las instalaciones de producción de etanol, los parques de tanques y las instalaciones de almacenamiento a granel.

Introducción

Las operaciones de combate de incendios en instalaciones de producción de etanol, patios de tanques y almacenamiento a granel pueden ser extremadamente peligrosas y requieren un conocimiento técnico avanzado sobre la extinción de líquidos inflamables y la protección contra incendios. Debido al tiempo necesario para establecer operaciones, contener este tipo de incendios y la cantidad de recursos indispensables para gestionar el incidente y prevenir una posible reignición, estas intervenciones pueden resultar complejas y prolongadas. En la mayoría de los casos, estas instalaciones también requerirán equipo y aparatos especializados adicionales, además de personal altamente capacitado en técnicas de combate de incendios con líquidos inflamables, para minimizar los riesgos tanto para el personal operativo como para la instalación y la comunidad.

Es fundamental que los departamentos cuenten con relaciones sólidas y cooperación con los operadores y el personal de la instalación, y deben establecer planes detallados de respuesta previa al incendio. Asimismo, se recomienda programar inspecciones periódicas para actualizar la información de los planes y llevar a cabo ejercicios prácticos que permitan entrenar en la ejecución de los procedimientos establecidos.

La planificación previa debe identificar:

- Suministros de espuma
- Equipos especiales
- Aparatos; y
- servicios de ayuda mutua y contractuales

Como mínimo, se recomienda encarecidamente que este tipo de actividades se realicen al menos una vez al año.

En muchos casos, un incendio de gran magnitud en una de estas instalaciones superará la capacidad de los recursos y respondedores locales; por lo tanto, es fundamental desarrollar y mantener acuerdos de asistencia mutua.

Según la magnitud y ubicación del incidente, puede ser prudente contratar servicios técnicos profesionales externos a nivel nacional. La mejor vía de defensa para estas instalaciones es la prevención y las actividades de planificación proactiva.

No se puede enfatizar lo suficiente que para este tipo de instalaciones de alto riesgo: “Prepárese para el peor escenario posible y espere el mejor resultado en este tipo de incidentes.”

Operaciones contra incendios en almacenes a granel

A continuación se presentan consideraciones clave para incidentes de incendio en instalaciones de gran escala:

- Es fundamental contar con planes previos de respuesta que incluyan caudales de agua predeterminados, los cuales deben ser establecidos y revisados de manera periódica.
- Los recursos de ayuda mutua también deben incorporarse en la planificación y los simulacros. Además, se recomienda que el plan previo contemple las comunidades

residenciales y comerciales adyacentes a estas instalaciones, evaluando el posible impacto de un incidente sobre ellas.

- Se deben establecer y revisar periódicamente, antes de que ocurra cualquier emergencia, los caudales de espuma contra incendios y los recursos necesarios para incidentes de "campana" o de larga duración.
- Los tanques de almacenamiento que contienen combustibles mezclados con etanol deben ser identificados y conocidos por el personal del departamento de bomberos con suficiente antelación a cualquier incidente.
- Si los tanques cuentan con sistemas de espuma preinstalados, se deben identificar las ubicaciones de conexión, así como las presiones y flujos requeridos. El personal debe estar consciente del peligro potencial de que los sistemas instalados en tanques que anteriormente contenían gasolina regular puedan no funcionar adecuadamente o no ser apropiados para los combustibles mezclados con etanol almacenados en dichos tanques. Es posible que se requieran mayores capacidades de flujo, y los sistemas de inyección de espuma subsuperficial no funcionan con componentes de combustible mezclados con etanol.
- Los incendios en tanques de almacenamiento donde no existen sistemas fijos disponibles o funcionales, o en situaciones donde los sistemas fijos quedan inoperativos, pueden no extinguirse utilizando equipos no fijos. Disminuir el nivel del combustible y proteger las áreas expuestas podrían ser las únicas alternativas para mitigar el impacto total del incidente.

Planificación previa

La planificación previa es un factor vital para el éxito en la gestión de un incidente en una instalación de almacenamiento a granel que involucre etanol y combustibles mezclados con etanol. En la mayoría de los casos, el grado de éxito en la resolución de una emergencia puede determinarse por el grado de preparación previa realizada por el personal de extinción de incendios. El objetivo de la planificación previa a un incidente es identificar los objetivos, las estrategias y las tácticas necesarias con suficiente antelación a que se produzca un incidente. Junto con ejercicios funcionales y simulacros integrales que incluyan la participación de todas las partes responsables en la capacitación, esto permitirá que las preparaciones de ataque y las operaciones de extinción de incendios se lleven a cabo en el lugar real del incidente de manera tan eficiente, eficaz y segura como sea posible.

La operación de ataque para la gestión del incidente puede comenzar más rápidamente si se conocen los detalles del sitio antes de la llegada de los bomberos y si las posiciones de los equipos especializados, vehículos y posibles tendidos de mangueras han sido previamente determinadas. De este modo, se necesita menos tiempo para tomar decisiones relativas al lugar del incidente durante y después del proceso de evaluación inicial.

Los pasos que intervienen en el proceso de planificación previa incluyen:

- *Recopilación de información:* Recopilar información pertinente en el lugar seleccionado que pueda afectar las operaciones de gestión de incidentes, como características de la construcción, riesgos, desconexiones de servicios públicos, ubicación de hidrantes contra incendios, tamaños y capacidades de flujo de las tuberías principales de agua, y cualquier

otra cosa que pueda afectar las operaciones de respuesta en caso de que ocurra una emergencia.

- *Análisis de la información:* La información recopilada debe analizarse en función de lo que sea pertinente y vital para las operaciones relacionadas con el incidente. Posteriormente, se debe formular un plan operativo previo al incidente y plasmarlo en un formato utilizable que pueda emplearse en el lugar del incidente y que sea fácilmente comprensible para todo el personal operativo involucrado.
- *Distribución de la información:* Todas las organizaciones que tengan responsabilidad legal o capacidad funcional en una instalación de almacenamiento a granel involucrada en un incidente de alcance y magnitud relacionados con etanol y combustible mezclado con etanol deben tener una copia actualizada del plan previo de la instalación. Esto permitirá que estas organizaciones se familiaricen tanto con el plan como con los factores pertinentes relacionados con el mismo antes de que se produzca un incidente real.

Puede que no sea factible mantener un stock suficiente de espuma. Es importante considerar un enfoque de consorcio para el almacenamiento y la disponibilidad a granel de AR-AFFF o AR-SFFF. También es importante garantizar que exista un plan adecuado de gestión de recursos de espuma y una rotación de existencias de espuma durante el almacenamiento a largo plazo, según lo exijan los fabricantes de espuma. Este plan de gestión de recursos de espuma también debe incluir análisis de muestras periódicos de la reserva de concentrado de espuma realizados por personal cualificado para garantizar la integridad continua del concentrado de espuma.

Resumen

En este módulo aprendimos que, en caso de un incidente grave en una instalación de almacenamiento de combustible, estarás en mejores condiciones de responder si has hecho tu tarea con anticipación. Debes tener un plan de actuación ante incidentes y tener el hábito de mantener buenas relaciones con los organismos que puedan ofrecerte apoyo en momentos de crisis. Los simulacros y las prácticas de ensayo son partes esenciales de la planificación para incidentes graves y deben realizarse de forma periódica.

Una nota final: A veces, lo único que se puede hacer de forma segura es contener el incidente y dejar que el fuego siga su curso. Saber cuándo permitir que esto suceda es un componente importante de la seguridad. Conocer las limitaciones de sus recursos y personal, así como proteger la seguridad y el bienestar de su comunidad, son factores que influyen en sus decisiones de respuesta ante emergencias.

Actividad 8.1: Procedimientos de emergencia relacionados con el etanol

Objetivo

Permitir que los participantes utilicen toda la información tratada en el curso para determinar los procedimientos adecuados para emergencias relacionadas con el etanol, tanto por incendios como por otros motivos.

Instrucciones para los participantes

1. Para esta actividad trabajaréis en grupos de dos o tres personas.
2. Para su caso particular, usted determinará las medidas adecuadas de contención, mitigación y limpieza procedimientos que incluyen:
 - Métodos para identificar el producto
 - ¿Qué peligros potenciales deben tenerse en cuenta en función de las propiedades químicas y físicas del etanol Flex-Fuel?
 - Establecer una zona de seguridad
 - Contención de derrames
 - Problemas medioambientales
 - Métodos, técnicas y consideraciones para la extinción de incendios
 - Consideraciones sobre la limpieza
 - Prepárense para compartir sus hallazgos con la clase.

Escenario n.º 1

Un vehículo de transporte que llevaba 8.500 galones de etanol Flex-Fuel a un minorista se ve involucrado en un accidente en una intersección. Un automóvil de pasajeros se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el remolque en el lateral, lo que provocó la rotura de un tanque que contenía 3200 galones de etanol Flex-Fuel y una fuga de combustible del remolque. El combustible fluye cuesta abajo hacia un arroyo que discurre junto a la calle, en dirección a la entrada de un centro comercial.

Escenario n.º 2

Un vehículo de transporte que llevaba 8.500 galones de etanol Flex-Fuel a un minorista se ve involucrado en un accidente en una intersección. Un automóvil de pasajeros se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el remolque en el lateral, lo que provocó la rotura de un tanque que contenía 3200 galones de etanol Flex-Fuel y una fuga de combustible del remolque. El combustible fluye cuesta abajo hacia una zanja seca que discurre junto a la calle en dirección a la entrada de un centro comercial. Aproximadamente 12 minutos después, el combustible derramado en el suelo cerca del camión cisterna se incendia.

Actividad 8.2: Procedimientos en caso de incidentes con etanol

Objetivo

Para que los participantes puedan demostrar su comprensión de las capacidades y limitaciones de la espuma extintora para combatir incendios de solventes en zonas polares.

Instrucciones para los participantes

1. Utilice la Hoja de trabajo 8.2 para ordenar correctamente los pasos de los procedimientos.
2. Puedes trabajar individualmente o en grupo.
3. Prepárese para explicar el orden correcto y los motivos de cada paso.

Hoja de trabajo 8.2: Procedimientos en caso de incendio con derrames de combustible mezclado con etanol

- A. Supervise y contenga el escurrimiento derivado de la aplicación de espuma.
- B. Intente identificar el producto en llamas mediante carteles, etiquetas, documentos de envío y otros factores de identificación, manteniéndose a favor del viento y cuesta arriba, utilizando el equipo de protección personal (EPP) adecuado. La ausencia de humo negro y la reducción de las llamas visibles proporcionarán indicadores visuales de la presencia de etanol. La intensidad del calor puede parecer mayor que la de la gasolina normal debido a la presencia de etanol.
- C. Aplique la espuma desde la dirección del viento y cuesta arriba, desviándola o protegiéndola de tanques, objetos, estructuras o el suelo antes del derrame para lograr una aplicación suave con espuma resistente al alcohol (AR). Deben existir líneas de respaldo para proteger al personal que opera las mangueras. Siempre que sea posible, debería considerarse la aplicación mediante dispositivos no tripulados. Asegúrese de que solo se utilice espuma AR y de que no se aplique agua en la zona de la espuma.
- D. Procure contener cualquier fuga de combustible. Proteja las zonas expuestas según sea necesario, dependiendo de la ubicación y la situación, y extreme las precauciones cerca de cualquier contenedor o recipiente a presión expuesto. Evalúe la zona de combustión para determinar el caudal o la tasa de aplicación adecuados para la solución de espuma. La tasa mínima de aplicación debe ser de 0,2 galones por minuto (gpm)/pie cuadrado (ejemplo: Para quemar 1000 pies cuadrados de combustible mezclado con etanol se necesitarán $0.2 \times 1000 = 200$ gpm de solución de espuma). Antes de comenzar la aplicación de la espuma, se debe asegurar y disponer en el lugar de aplicación un suministro adecuado de concentrado de espuma y agua. Debe disponerse de un suministro de espuma y agua para al menos 10 minutos para las operaciones de extinción y una reserva adicional de 10 minutos para el mantenimiento de la escena.
- E. Mantenga condiciones estables hasta que se puedan completar la limpieza y la remediación por completo.
- F. Mantenga una buena capa de espuma sobre el combustible derramado y controle la liberación de vapores una vez extinguido el fuego. Cuando se utilice la manta de espuma para mantener la supresión de vapores, se debe mantener una capa completamente visible sobre la superficie del combustible en todo momento. No confíe en la formación de películas o membranas.